

Nachweis einbruchhemmende Eigenschaften

Prüfbericht 212 32832



Auftraggeber **Kaba Gilgen AG**
Freiburgstr. 34

3150 Schwarzenburg
Schweiz

Grundlagen

DIN V ENV 1627 : 1999
Fenster, Türen, Abschlüsse -
Einbruchhemmung – Anforder-
ungen und Klassifizierung
DIN V ENV 1628 : 1999
DIN V ENV 1629 : 1999
DIN V ENV 1630 : 1999

Produkt	einbruchhemmende Schiebepanelwand
Bezeichnung	STW WK2
Außenmaß (B x H) (Rahmen) Material, System	5000 mm x 3646 mm Aluminium
Angriffseite	Schließseite/Schließfläche nach DIN 107
Öffnungsart	schiebe-stapel
Verglasung	Klasse P5 A nach DIN EN 356 Antrieb FLAP-VERI WK2 / Kaba; Je Flügel 2 Stück manuelle Laufwägen / HAWA;
Beschläge	Je ein Führungsstück und Zentrierteil pro Flügel Gemäß der Montageanleitung vom 25. April 2007 der Firma Kaba Gilgen AG
Montage	
Besonderheiten	-/-

Darstellung



Verwendungshinweise

Dieser Prüfbericht dient zum
Nachweis der einbruchhem-
menden Eigenschaften.

Gültigkeit

Die genannten Daten und Er-
gebnisse beziehen sich aus-
schließlich auf den geprüften
und beschriebenen Probekör-
per. Die Prüfung der Einbruch-
hemmung ermöglicht keine
Aussage über weitere lei-
stungs- und qualitätsbestim-
mende Eigenschaften der vor-
liegenden Konstruktion.

Abweichend von geprüften
Ausführung sind folgende Grö-
ßenänderungen zulässig:
in der Breite +10% und -20%
in der Höhe +10% und -20%

Veröffentlichungshinweise

Es gilt das ift-Merkblatt „Bedin-
gungen und Hinweise zur Be-
nutzung von ift-Prüf-
dokumentationen“.

Das Deckblatt kann als Kurz-
fassung verwendet werden.

Inhalt

Der Nachweis umfasst insge-
samt 53 Seiten

- 1 Gegenstand
 - 2 Durchführung
 - 3 Einzelergebnissen
 - 4 Beurteilung
- Anlage 1 (15 Seiten)
Anlage 2 (22 Seiten)

Einbruchhemmung



Widerstandsklasse 2

ift Rosenheim
25. April 2007

Christian Kehrer

Christian Kehrer, Dipl.-Ing. (FH)
Prüfstellenleiter
ift Zentrum Türen, Tore, Sicherheit

Berhard Fellermeier

Berhard Fellermeier, Dipl.-Ing. (FH)
Prüfingenieur
ift Zentrum Türen, Tore, Sicherheit



® PTE Rosenheim GmbH
ift Zentrum - Türen Tore Sicherheit
Geschäftsführer:
Dr. Jochen Peichl

Theodor-Gietl-Straße 7-9
D-83026 Rosenheim
Tel.+49 (0) 8031 / 261-25100
Fax+49 (0) 8031 / 261-25900
www.pte-rosenheim.de

Sitz: 83026 Rosenheim
AG Traunstein, HRB 14822
Sparkasse Rosenheim
Kto. 500 435 805
BLZ 711 500 00

Anerkannte Prüfstelle nach
Landesbauordnung: BAY22